

9월3주차 전체위원회(2건)

연번	접수번호	건축구분	심의구분	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	건폐율	용적율	주용도	층수	용도지역	일시	비고	심의결과	의결내용
1	20216500000P002929	신축	신규	제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1891-5	200	21	21	10.5	10.5	창고시설	1/	자연녹지지역	21.09.16	도로지정	보류	건축위원회 전체위원 의견 수렴 후 다음 심의에 상정합니다.
2	20216500000P003034	설계변경	재심의	제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 337	6,309	1,829.58	2,493.71	28.99	39.52	단독주택	2/	계획관리지역	21.09.16		조건부동의	옥상외벽 개구부를 1/20이상 open시키기 바랍니다. 주차대수 산정기준 검토바랍니다.(주차대수 부족) 본 심의 결과는 건축계획심의 기준에 의한 심의 사항일 뿐이며, 건축허가(신고) 신청 시 관계법령에 따른 허가(신고) 가능 여부를 별도 검토합니다.